

# COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

## SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

No. Licitación <b>5CS-MT-093-2025</b>	<b>Descripción:</b> "Bacheo de 7,500 m <sup>2</sup> de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa II)."
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>	

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las **09:00** horas del día **17 de octubre del 2025**, fecha y hora indicada para llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento por invitación simplificada a cuando menos tres contratistas número **5CS-MT-093-2025**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subdirección Técnica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, representantes tanto del organismo convocante como de las empresas participantes, cuyos nombres y firmas aparecen en la presente minuta, para dirimir dudas o cuestionamientos respecto del citado procedimiento; dando inicio a la reunión. Y, conforme a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; mismo que a la letra señala: "*Cualquier modificación a las bases de la licitación de obras públicas, equipamientos, suministros y servicios derivada de la o las juntas de aclaración o modificaciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación...*"; se procede a lo siguiente:

### PRIMER PUNTO:

Se le recomienda al licitante leer atentamente cada una de las hojas de la invitación y revisar cuidadosamente las bases de licitación, y tomar en cuenta todo lo acordado en la junta de aclaraciones para formular su propuesta.

### SEGUNDO PUNTO:

El licitante dentro de su análisis del precio unitario del acarreo, deberá considerar regalías por el costo del depósito del material, equipo y maquinaria para el acomodo y extendido del producto de ruptura y excavaciones al banco de tiro seleccionado por el contratista dentro de la zona.

### TERCER PUNTO:

Respecto al tema de la seguridad e higiene, el licitante deberá considerar dentro de sus indirectos los lineamientos que fijan las normas de seguridad fundadas y motivadas en la Ley Federal del Trabajo numeral 134 fracción I y II , 135 fracción I y 47 fracción V, VI y XII.

Esta Entidad establece que el licitante ganador, al momento de la ejecución de los trabajos, todo el personal a su cargo deberá contar con el equipo de seguridad correspondiente (casco y chaleco antireflejante) durante la ejecución de los trabajos objeto de este procedimiento.

### CUARTO PUNTO:

Se le comunica a los Licitantes que en su programa de ejecución de obra, deberán considerar la ejecución de los trabajos perfectamente planeados y programados, mismos que deberán ejecutarse eficiente y eficazmente, dentro del plazo establecido, utilizando los frentes de trabajo necesarios con el equipo y la mano de obra necesaria para cumplir con la fecha establecida para la terminación de obra.

**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

No. Licitación <b>5CS-MT-093-2025</b>	<b>Descripción:</b> "Bacheo de 7,500 m <sup>2</sup> de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa II)."
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>	

**QUINTO PUNTO:**

**En el concepto de material tucuruguay considerar:**

Tierra para compactar tipo tucuruguay deberá consistir en arenas limosas SM-SC de acuerdo al S.U.C.S., dichos suelos deben tener bajas características expansivas, según norma ASTM D4 829-91 y no deberán usarse materiales con valor relativo de soporte saturado menor del 10% o expansión mayor al 3% peso volumétrico seco máximo (PVSM) entre 1700-2000 kg/m<sup>3</sup> humedad óptima entre 11% y 14%.

**ALCANCES QUE DEBEN CUMPLIR LABORATORIOS EXTERNOS**

CONCEPTO	PRUEBA	ALCANCE
Toma domiciliaria	COMPACTACIÓN	A CADA 3 TOMAS
Caja de válvula (block)	COMPRESIÓN	LOTE SUMINISTRO
Marco y tapa	PESOS	LOTE SUMINISTRO
Protección de concreto	COMPRESIÓN	DIA DE COLADO
Relleno acostillado	COMPACTACIÓN	A CADA 50 MT. DE TUBERÍA
Relleno capa	COMPACTACIÓN	A CADA CAPA INSTALADA Y A CAD 50 METROS
Relleno subrasante	COMPACTACIÓN	A CADA 50 MT. DE TUBERÍA
Clasificación para pago de excavación	PRUEBA	CLASIFICAR A CADA 50 METROS
Base hidráulica	CALIDAD TOTAL	A CADA BANCO DE SUMINISTRO
Asfalto	CALIDAD TOTAL	A CADA BANCO DE SUMINISTRO
Concreto hidráulico	COMPRESIÓN	A CADA 20 M <sup>3</sup>
Descargas	COMPACTACIÓN	A CADA 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS
Compactación base hidráulica	COMPACTACIÓN	A CADA 50 MT. LINEALES
Pesos volumétricos	PRUEBA	A CADA 200 MT. LINEALES O CAMBIO DE MATERIAL
Ladrillos en pozos de visita	COMPRESIÓN	POR LOTE DE SUMINISTRO
Análisis de material de banco	CALIDAD TOTAL	POR BANCO DE SUMINISTRO O CAMBIO DE MATERIAL
determinar capacidad de carga	ANÁLISIS	POR ESTRUCTURA
Relleno estructural	COMPACTACIÓN	POR ESTRUCTURA
Clasificación S.U.C.S.	ANÁLISIS	TODO EL PROCESO DE LA OBRA
Sellos	ANÁLISIS	POR LOTE DE SUMINISTRO
Brocal y tapa C/7	PESOS	POR CADA 7 BROCALES INSTALADOS

**SEXTO PUNTO:**

Esta Entidad pone a disposición de los licitantes la relación de conceptos en Excel, del catálogo 12358 entregado en las bases de este procedimiento. Lo anterior, a fin de facilitar al licitante la captura del texto de cada uno de los conceptos. Siendo invariablemente responsabilidad del licitante, verificar cada concepto entregado en el citado catálogo, mismo que rige para la presentación de la propuesta; así como solicitar la relación de conceptos que se pone a disposición de los licitantes en esta Junta de Aclaraciones, en formato Excel.

**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

No. Licitación 5CS-MT-093-2025	Descripción: "Bacheo de 7,500 m <sup>2</sup> de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa II)."
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>	

**SEPTIMO PUNTO:**





Esta Entidad MODIFICA LA HORA establecida en la Invitación correspondiente, para llevarse a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas para el presente procedimiento de contratación. Asimismo, se RATIFICA LA FECHA establecida en la Invitación y en el Legajo de las Bases de Licitación relativas a este procedimiento, para la realización del referido Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

En razón de lo anterior, esta Entidad establece como fecha y hora para la realización de tal acto, las siguientes:

**Fecha y Hora del Acto de Presentación y Apertura de propuestas:** El día **24 de octubre de 2025, a las 11:00 horas.**

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas que se llevará a cabo en el mismo lugar indicado en las bases correspondientes; es decir, en esta misma Sala de Juntas de la Subdirección Técnica de la CESPT, en donde se realiza la presente Junta de Aclaraciones; quedando todos formalmente notificados de tal situación.

Siendo la fecha y hora indicadas en el presente punto las que regirán para este procedimiento concursal, y las que los licitantes deberán considerar para la presentación de su propuesta.

<b>POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.</b>		
No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1.	M.C. Ing. Martha Patricia Gómez Ramírez Coordinador de Licitaciones de Obra	
2.	Ing. Sergio Marizcal Coordinador de Residencias	
3.	Lic. Gabriel Padilla Ramírez Superintendente de Residencia	
4.	Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V. Representante	
5.	Constructora Sextin, S.A. de C.V. Representante	
6.	Christian Armando Gallardo González Representante	

No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones siendo las **09:30 horas del día 17 de octubre de 2025.**